

## **Technické podmínky připojení na veřejný vodovod v majetku města Železná Ruda, jehož provoz zajišťuje město Železná Ruda (dále jen „provozovatel“)**

- Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
- Dokumentace pro vyjádření a souhlas provozovatele s připojením musí obsahovat situační výkres, vzorový řez a navrhovaný profil přípojky a použitý materiál.
- Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka včetně vodoměrné sestavy.
- Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí přípojky na každou stranu 0,5 m.
- Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Tj. nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný vodovod propojit s jiným zdrojem vody (např. na studnu).
- Odbočení s uličním uzávěrem a zařízení pro měření objemu odebrané vody – vodoměr – je majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Potrubí přípojky a uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti.
- Odběratel není oprávněn manipulovat s uzávěry a ostatními armaturami umístěnými mezi uličním řadem a vodoměrem, oprávněn je manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem.
- Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod, který provozuje provozovatel a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze zástupce provozovatele.
- Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele veřejného vodovodu, je odběratel povinen, na písemné vyzvání provozovatele, provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.
- Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektovány veškeré platné normy a předpisy, a to včetně požadavků provozovatele.
- Provozovatel si vyhrazuje právo určit termín realizace vodovodní přípojky, a to především s ohledem na vhodné, resp. nevhodné klimatické podmínky (nízké teploty, sněhová pokrývka, vydatné dešťové srážky, apod.).

## **Technické podmínky připojení na veřejnou kanalizaci v majetku města Železná Ruda, jejíž provoz zajišťuje město Železná Ruda (dále jen „provozovatel“)**

- Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
- Dokumentace pro vyjádření a souhlas provozovatele s připojením musí obsahovat situační výkres, vzorový řez a navrhovaný profil přípojky a použitý materiál.
- Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a dále tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
- Pro každou připojovanou nemovitost se zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Více kanalizačních přípojek (společná přípojka) je možné zřídit v odůvodněných případech (např. u rozsáhlých areálů) pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace.
- Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, kterou provozuje provozovatel, je oprávněna provádět odborná stavební firma. V průběhu realizace kanalizační přípojky provozovatel vyhrazuje právo provedení kontroly a také právo provedení kontroly před záhozem. Před záhozem přípojky je třeba provést geodetické zaměření uložení potrubí a fotodokumentaci.
- Obdobně se postupuje při zřizování přípojky dešťové kanalizace.
- Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektovány veškeré platné normy a předpisy, a to včetně požadavků provozovatele.
- Provozovatel si vyhrazuje právo určit termín realizace kanalizační přípojky, a to především s ohledem na vhodné, resp. nevhodné klimatické podmínky (nízké teploty, sněhová pokrývka, vydatné dešťové srážky, apod.).