

Přijatá zpráva - Detail zprávy

11.
23

Předmět: Zádost o poskytnutí informací dle z.c. 106/1999 Sb
ID zprávy: 1214052912
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.7.2023 v 22:36:42
Datum a čas doručení: 12.7.2023 v 14:08:50

Odesílatel: [REDACTED]
ID schránky: [REDACTED]
Typ schránky: FO

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: Nežadáno
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

sjezd3.pdf (28,17 kB)
site_ZR.pdf (527,46 kB)

Dobry den,

Na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu, vas zadam o sdeleni nasledujicich informaci.

Adresovano:

Majetkovy Odbor - Mesto Zelezna Ruda Klostermannovo namesti 295, 340 04, Zelezna Ruda

Obsah zadosti:

Další informace v návaznosti na předchozí dopisy ohledně nesouhlasného stanoviska ve věci sjezdu na pozemek ze dne 22.6.2023. ZN.CJ.:MO/1822/2/23/40

Prosim o poskytnuti informaci dle všech otázek v sekci Otázky.

Zpusob poskytnuti informace: Odpoved zde do me datové schránky

Zadatel:

Otázky:

Píšete, ze Mesto Železná Ruda neomezuje používání komunikaci a sjezdu bez závazných důvodu a vedení vodovodního radu pod komunikacemi a sjezdy takovým důvodem není. To znamená vedení komunikaci a sjezdu nad vodovodním radem je možné / povolené.

To znamená, jde jen o to technicky zabezpečit, aby vodovodní rad byl ochránen.

Pisete, ze vodovodni rad je maximalne ochranen pod komunikacemi a díky tomu není problem jezdit po těchto komunikacích i s tezkou technikou.

1) Jakým způsobem je vodovodní rad ochránen po komunikacemi? Jake je technické řešení ochrany. Jaky je material v jednotlivých vrstvách, tloušťka vrstev ... Prosim o kompletní technické informace reseni, které zajišťuje ochranu vodovodního radu.

V příloze posílám plan vedení vodovodního radu. Plan jsem dostal od Města ZR. V planu je patrne, ze vodovodní rad vede pod sjezdy. Píšete, ze sjezdy byly planovany ve spolupráci s provozovatelem.

2) Souhlasíte ze dle plánu vodovodní rad vede pod sjezdy?

3) Prosim o zaslání podmínek, které měli tyto sjezdy splňovat.

4) Prosim o zaslání technického řešení těchto sjezdu, které bylo odsouhlaseno a realizováno.

Poslal jsem vám projektovou dokumentaci ke sjezdu.

5) Z technického pohledu zajistuje projekt sjezdu minimálně stejnou ochranu vodovodního radu jako komunikace a sjezdy pod kterými vede vodovodní rad?

6) V případě že projekt sjezdu nezajišťuje minimálně stejnou ochranu tak z jakého důvodu? Prosím o technické důvody - typ materiálu nad sjezdem, velikost vrstvy materiálu ...

7) V případě že projekt sjezdu nezajišťuje minimálně stejnou ochranu tak co by se muselo změnit v projektu aby byl vodovodní rad minimálně stejně ochráněn? Prosím o technické řešení - jaký materiál, hutnění ... (umístění sjezdu zůstává dle projektu)

Projekt byl zamítnut z důvodu, že sjezd vede nad vodovodním radem. Více důvodu nebylo dano. V Železné Rudě je povoleno u radem mít vjezd a komunikace nad vodovodním radem.

8) Jak tomu mám rozumět že někde to povoleno je a u mého sjezdu ne? Prosím o konkrétní důvody které fakticky zabraňují vybudování sjezdu.

Děkuji,

[Redacted signature]

[Redacted line]



Městský úřad Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

Tel.: 376361211, web: www.zeleznaruda.cz

Č.j.: SO-2131/23//23 -

Vaše zn.:

Vyřizuje: Ing. Caroline Zahradníková

E-mail: zahradnikova@zeleznaruda.cz

Tel.: 376 361 225, 724 053 791

Železná Ruda dne 24.07.2023

Do datové schránky FO [REDACTED]

2238/20

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost ze dne 11.07.2023 č.j. 2131/23 podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dle vyjádření majetkového odboru:

- 1)
 - Každý jednotlivý případ je řešen individuálně s ohledem na specifickou místní situaci.
- 2)
 - Ano, jsou místa, není jich mnoho, kde vodovodní řad vede také pod sjezdy k nemovitostem.
- 3)
 - Obecné podmínky nejsou stanovené.
- 4)
 - Obecné podmínky nejsou stanovené.
- 5)
 - Toto nelze takto zjednodušeně konstatovat, každý úsek je specifický, paušalizovat není jednoduše možné.
- 6)
 - Viz bod 5)
- 7)
 - Viz bod 5), resp. 6)

8)

- Nikoliv. Záležitost nestojí tak, jak se snažíte naznačit. Důvody, proč nesouhlasíme se zřízením sjezdu tak, jak byl navržen, jsou stále stejné. V daném místě je vzhledem k významu, stáří a způsobu uložení nevhodné sjezd v ochranném pásmu vodovodu, v tomto konkrétním případě přímo na něm, zřizovat. Právo neudělit souhlas se zřízením stavby sjezdu v ochranném pásmu vodovodu dává jeho majiteli, příp. provozovateli zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. V § 23 odst. 6) uvedeného zákona se praví: „Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.“

Ing. Caroline Zahradníková
vedoucí správního odboru
MěÚ Železná Ruda